

## 各観測所・安全衛生点検事項（無人観測点用）

### A. 到着時に必ず点検

1. 異臭等ないか（焼損・腐敗等）。（異臭がなくても）換気を実施
2. 停電していないか？停電している場合は，異状有無を確認．異状無の場合はブレーカを再 ON．依然ブレーカが働く場合は，雷による停電ではないので原因を追究
3. 機器・什器が転倒していないか？地震等考えられる要因はあったか？ 転倒対策漏れによるものであれば対策
4. 施錠されていたか？不審者の侵入形跡，紛失している装置・什器はないか？ 不法侵入・盗難等と判断される場合は警察に連絡．微妙な場合は施設担当者に連絡して直近の状況を確認．
5. 上記以外にも，安全・衛生上懸念される異状はないか．

### B. 月 1 回程度，以下を点検

1. 整理・整頓・清掃はなされているか．
2. 出入り口付近に，避難の妨げになる不要なものを置いてないか．
3. 機器・什器は転倒・落下防止がされているか．
4. 室内の蛍光灯は切れてないか．
5. 懐中電灯は常備されているか、替えの電池はあるか．
6. 電気機器・コード等に漏電・火災の危険性はないか．古いコンセント・テーブルタップは交換する．使用していない上向きテーブルタップの口はビニールテープでふさぐ（埃防止）．
7. ヘルメット・安全ベルト等の保護具は適切に用意・使用されているか．
8. エアコンのフィルターを確認．必要があれば清掃する．

### C. 出発時に必ず点検

1. ごみはすべて持ち帰っているか．ごみ箱は空か．
2. 全ての室内灯を消灯したか．
3. 窓はすべて施錠したか（雨戸付き窓は雨戸使用）．ドアは確実に施錠したか．

## ■緊急連絡について

火災・傷病・事故・事件：まず消防・救急(119), 警察(110)に連絡。余裕があれば近隣施設に消防・救急・警察のアクセスがある旨連絡し, 情報共有。余裕がない場合は在仙施設担当者への連絡時に対応を依頼  
上記を含めた異状：在仙施設担当者のいずれかに連絡。連絡を受けた在仙施設担当者は, 内容に応じて学内関係者・学内外ユーザへの連絡を代行。

## ■各観測所の要連絡者一覧

### ●川渡

施設担当者：熊本篤志, 三澤浩昭, 佐藤慎也

ユーザ：大家 寛(東北大)

近隣施設：川渡フィールドセンター (東北大・農学研究科附属, 0229-84-7311)

### ●米山

施設担当者：熊本篤志, 三澤浩昭, 佐藤慎也

ユーザ：大家 寛(東北大)

近隣施設：平筒沼いこいの森 (登米市市民生活部環境課, 0220-58-5553)

### ●蔵王

施設担当者：三澤浩昭, 熊本篤志, 阿部利弘, 土屋史紀, 佐藤慎也

ユーザ：三浦 哲, 山本 希 (東北大 地震・噴火予知研究観測センター)

近隣施設：蔵王酪農センター (代表：0224-34-3311)

### ●飯舘

施設担当者：三澤浩昭, 熊本篤志, 土屋史紀, 佐藤慎也

ユーザ：大家 寛 (東北大), 長谷川 晃(東北大 放射能災害再生工学研究センター), 細川敬祐(電通大),  
石川 正(KEK), 上泉義朗(星槎グループ)

関連施設：磐城森林管理署 (代表：0246-66-1234)

### ●女川

施設担当者：小原隆博, 坂野井 健, 大友 綾

ユーザ：中川朋子 (東北工大), 吉川顕正 (九大)

関連施設等：(各地権者)

### ●ハレアカラ

施設担当者：坂野井 健, 鍵谷将人

ユーザ：中川広務、浅田 正、成田知巳, Andrei Berdyugin

関連施設等：Univ. Hawaii, Haleakala Observatory Mees Bldg ((808)243-5892, (808)870-3295 or  
(808)870-3344), Dan O'gara, Mike Maberry

※各関係者の連絡先詳細は 観測所関係者連絡先 を参照のこと。